



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok -
fakultná nemocnica
Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Profil verejného obstarávateľa

Váš list zn./zo dňa Naša značka Vybavuje Dátum
UVN-14-206/2015-206/19 Almášiová Anna 10.03.2016

Vec
Vysvetlenie SP

Predmet zákazky: Klimatizačná jednotka včítane súvisiacich služieb a práce - zákazka 4200-WYT zo dňa 23.02.2016.

Na základe dotazov firiem počas obhliadky miesta plnenia, ktorá sa uskutočnila 07.03.2016, zasielam nasledujúce upresnenie požiadaviek na predmet zákazky:

1. Vstupné parametre, požiadavky a podmienky :

a/ Výpočtové hodnoty : teplota vonkajšia : zima -16°C ,
leto 32°C , entalpia 58 kJ/kg
teplota na sále : prestaviteľná $24\pm 2^{\circ}\text{C}$
relatívna vlhkosť : prestaviteľná 45-55 % s toleranciou 65 %
ekvivalentná hladina A zvuku na koncových elementoch: 35 ± 3 dB

b/ Technické podmienky :

- demontáž existujúcej vzt jednotky CIAT ako aj vodného chillera
- osadenie novej rekuperačnej jednotky v hygienickom vyhotovení, ktorá spĺňa **ErP 2016 (Ecodesign)**, rozmer existujúcej strojovne 3,3x3,1x3m

Klimatizácia bude zabezpečovať riadne vetranie, chladenie, ohrievanie a zvlhčovanie.

Pri návrhu klimatizácie musia byť rešpektované všetky platné predpisy, najmä :

- STN 730526 - Prípustné hladiny hluku,
- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR z 18.júna 2008 – Zbierka zákonov č.259/2800 –
O podrobnostiach, požiadavkách na vnútorné prostredie budov...
- Nariadenie vlády SR 40/2002 - Ochrana zdravia pred hlukom a vibráciami,
- Technické podklady od jednotlivých výrobkov a ostatné firemné materiály.

Držiteľ certifikátu Systému manažerstva kvality ISO 9001:2008

Telefón: +421 44 438 2430
Fax: +421 44 438 2783
Email: almasiovaa@uvn.sk
Web: www.uvn.sk



Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK8481800000007000177393
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Pre rekuperačnú jednotku v hygienickom prevedení je nutné dodržať platnú legislatívu pre EÚ (napr. DIN1946...).

VZT zariadenie bude dodané s platným certifikátom pre vyhotovenie v hygienickom prevedení.

Poznámka: V prípade, že chladiaci výkon bude vyšší ako 10kW, je nutné to zdôvodniť.

Poznámka:

Rekuperacia jednotka bude dodaná v dvojstupňovej filtrácii:

1° - filter G4

2° - filter F 7

c/ Externý tlak ventilátorov si musia všetci dodávatelia určiť na základe tlakových strát samostatnej jednotky a poskytnutých informáciách o koncových filtroch a na základe samotnej obhliadky prostredia a strojovne.

d/ Celkový objem predmetného priestoru KAIM je 959m³.

Z toho je:

420m³ lôžková časť,

164m³ vetraná chodba,

335m³ kancelárie a sociálne zariadenia

S pozdravom

Anna Almasiová
Referent verejného obstarávania

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001:2008

Telefón: +421 44 438 2430
Fax: +421 44 438 2783
Email: almasiovaa@uvm.sk
Web: www.uvm.sk



Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK848180000007000177393
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187